

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
PRIMARIA MUNICIPIULUI ADJUD

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Instalații hidranți stingere incendii, instalații paratrăsnet și priza de pământ Ambulatoriu Spital Municipal Adjud”

Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Municipal Adjud aparține domeniului public al Municipiului Adjud conform HG nr. 979/2009.

Pentru asigurarea funcționării Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Municipal Adjud în condiții de siguranță, în exploatare se impune refacerea instalațiilor interioare pentru stingerea incendiilor. În conformitate cu Normativul PE 118 și Ordinul Nr. 163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind echiparea și dotarea construcțiilor tehnologice și a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire și stingerea incendiilor DGPSI – 003, pentru Ambulatoriul de specialitate se vor monta câte 2 hidranți interiori pentru stingerea incendiilor pe fiecare nivel dotat cu furtun PSI de 20 m și ajutoraj corespunzător. Pentru asigurarea alimentării cu apă a hidranților interiori se vor monta 2 coloane din țeava din oțel zincată cu diametru 2” și robinete de izolare și racordată la rețeaua de apă rece existentă, care deservește Spitalul Municipal Adjud.

Întrucât acoperișul Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Municipal Adjud a fost refăcut și realizat din șarpanta din lemn și învelitoare din tablă tip lindab, în conformitate cu prevederile Normativului I 20/2000 art 2.2.1 pentru clădirea respectivă trebuie realizată o instalație de paratrăsnet și racordarea acesteia la priza de pământ existentă.

Instalația de captare se va realiza din banda de oțel zincată 20x3 mm.

Întrucât instalația de priza de pământ este comună pentru instalația de nul de protecție și instalația de paratrăsnet aceasta trebuie să aibă rezistență de dispersie de maxim 1Ω .

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit. „b” și lit. „d” alin.(4) lit. „d” și lit. „f”, din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare Consiliul Local avizează indicatorii tehnico-economici

pentru obiectivul „instalații hidranți stingere incendii, instalații paratrăsnet și priza de pământ Ambulatoriu Spital Municipal Adjud”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției - 51,628 mii lei
- 11,626 mii euro

Din care C+M 51,116 mii lei
11,519 mii euro

La un curs valutar de 1Euro = 4,4411 lei din 15.05.2012

Obiective :

Hidranți interiori de incendiu bc. 8
Instalație de captare trăsnet 216 ml
Conducător coborâre 104 ml

Surse de finanțare

- Bugetul local

PRIMAR,

CONSTANTIN ARMENGEA



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
PRIMARIA MUNICIPIULUI ADJUD

RAPORT DE SPECIALITATE

al Compartimentului Managementul Proiectelor, Investiții privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:
**„Instalații hidranți stingere incendii, instalații paratrăsnet și priza de
pământ Ambulatoriu Spital Municipal Adjud”**

Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Municipal Adjud aparține domeniului public al Municipiului Adjud conform HG nr. 979/2009.

Pentru asigurarea funcționării Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Municipal Adjud în condiții de siguranță în exploatare se impune refacerea instalațiilor interioare pentru stingerea incendiilor. În conformitate cu Normativul PE 118 și Ordinul Nr. 163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind echiparea și dotarea construcțiilor tehnologice și a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire și stingerea incendiilor DGPSI – 003, pentru Ambulatoriul de specialitate se vor monta câte 2 hidranți interiori pentru stingerea incendiilor pe fiecare nivel dotat cu furtun PSI de 20 m și ajutoraj corespunzător. Pentru asigurarea alimentării cu apă a hidranților interiori se vor monta 2 coloane din țeava din oțel zincată cu diametru 2” și robinete de izolare și racordată la rețeaua de apă rece existentă care deservește Spitalul Municipal Adjud.

Intrucât acoperișul Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Municipal Adjud a fost refăcut și realizat din șarpanta din lemn și învelitoare din tablă tip lindab, în conformitate cu prevederile Normativului I 20/2000 art 2.2.1 pentru clădirea respectivă trebuie realizată o instalație de paratrăsnet și racordarea acesteia la priza de pământ existentă.

Instalația de captare se va realiza din banda de oțel zincată 20x3 mm.

Întrucât instalația de priza de pământ este comună pentru instalația de nul de protecție și instalația de paratrăsnet aceasta trebuie să aibă rezistență de dispersie de maxim 1Ω .

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit. „b” și lit. „d” alin.(4) lit. „d” și lit. „f”, din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare Consiliul Local avizează indicatorii tehnico-economici

pentru obiectivul „instalații hidranți stingere incendii, instalații paratrăsnet și priza de pământ Ambulatoriu Spital Municipal Adjud”, după cum urmează:

Valoarea totală a investiției - 51,628 mii lei
- 11,626 mii euro

Din care C+M 51,116 mii lei
11,519 mii euro

La un curs valutar de 1Euro = 4,4411 lei din 15.05.2012

Obiective :

Hidranți interiori de incendiu bc. 8
Instalație de captare trăsnet 216 ml
Conductor coborâre 104 ml

Surse de finanțare

- Bugetul local

Compartiment

Managementul Proiectelor, Investiții

Tacu Aurel



DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării „Instalații hidranți stingere incendii , instalații paratrăsnet și priză de pământ Ambulatoriu Spital Municipal Adjud”

În mii lei/mii euro la cursul 4,4411 lei/euro din data de 15.05.2012

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITOL 1						
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului						
2.1	Asigurare utilități	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITOL 2		0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	0	0	0	0	0
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0	0	0	0	0
3.3	Proiectare și inginerie	0	0	0	0	0
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0	0	0
3.5	Consultanță	0	0	0	0	0
3.6	Asistență tehnică	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITOL 3		0	0	0	0	0
CAPITOLUL 4						
4.1	Instalații paratrăsnet	20,200	4,548	4,85	25,05	5,641
4.2	Montaj utilaj tehnologic instalații hidranții	19,089	4,298	4,58	23,669	5,330
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0	0	0	0	0
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0	0	0	0	0
4.5	Dotări	0	0	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITOL 4		39,289	8,846	9,43	48,719	10,971
CAPITOLUL 5						
5.1	Organizare de șantier	0	0	0	0	0
	5.1.1 Lucrări de construcții	0	0	0	0	0
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	0,472	0,106	0,00	0,472	0,106

5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute 5%	1,965	0,443	0,472	2,437	0,549
TOTAL CAPITOL 5						
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITOL 6		0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		41,726	9,395	9,902	51,628	11,626
Din care C + M		41,254	11,907	9,901	51,116	11,519

Întocmit,
Tacu Aurel



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTĂRÂREA Nr. 63

din 31.05.2012

**privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiții „Instalații hidranți stingere incendii,
instalații paratrăsnet și priza de pământ Ambulatoriu Spital Municipal
Adjud”**

Consiliul Local al Municipiului Adjud întrunit în ședința ordinară prin convocarea Primarului Municipiului Adjud, analizând:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud care a inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Instalații hidranți stingere incendii, instalații paratrăsnet și priza de pământ Ambulatoriu Spital Municipal Adjud, și Raportul de specialitate al compartimentului Managementul Proiectelor, Investiții”;
- luând act de avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, activități economico-financiare, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Adjud;
- în baza Ordinului Nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor tehnologice și a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor – DSPSI 003 și prevederile Normativului PE 118;
- în conformitate cu prevederile Normativului I20/2000 art. 2.2.1
- în temeiul art.41, art.44 alin.(1), art.45 alin.(1), art.46 alin.(1) ,(2) și (3) din Legea 273 din 29 iunie 2006 cu modificările și completările ulterioare privind finanțele publice locale;
- în baza Hotărârii Guvernului nr.28 din 09.01.2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice precum și a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenție și a Ordinului nr.863 din 02.07.2008 pentru aprobarea instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008;
- în temeiul art.6 alin.1 din Legea 52 din 21.01.2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1),alin.2 lit. „b”,alin.4 lit. „d”și „f” ,art.45,alin.(1),art.47, lit. „a” art.117 din Legea administrației Publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Instalații hidranți stingere incendii, instalații paratrăsnet și priza de pământ Ambulatoriu Spital Municipal Adjud”.

Indicatorii tehnico-economici sunt:

Valoarea totala a investiției: 51,628 mii lei cu TVA
11,626 mii euro cu TVA

Din care C+M : 51,116 mii lei cu TVA
11,519 mii euro cu TVA

1Euro = 4,4411 din data de 15.05.2012

Obiective:

Reabilitare împrejurimi	Hidranți interiori de incendiu	bc. 8
	Instalație de captare trăsnet	ml 216
	Conductor coborâre	ml 104

Surse de finanțare:

Bugetul local

Art. 2 Primarul Municipiului Adjud prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunica prin intermediul Secretarului Municipiului Adjud in termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Adjud si Prefectului Județului Vrancea si se aduce la cunoștința publica prin publicarea pe pagina de internet / www.adjud.ro, precum si prin alte mijloace de publicitate locale.

Președinte de ședință,
Consilier ZANFIR CORNEL



Contrasemnează

SECRETAR,
SIBISAN ANDRA GENOVEVA

